


LEGENDA:

- Wentylator osiowy typ COMPACT HCFB/4-560/H
Silnik o mocy 1102 W, obrotach 1410 obr/min, jednofazowy - szt. 4
- Wentylatory zamontowane w osi 1 - nawiewne - 2 szt.
Wentylatory zamontowane w osi 28 - wywiewne - 2 szt.

| | | | |
|--|---|-----------------|-------------|
|  | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | | |
| | PROJEKT SUSZARNI SŁONECZNEJ OSADÓW ŚCIEKOWYCH, PROJEKT MAGAZYNU NA PIASEK I SKRATKI LOKALIZACJA: WOŁCZYN, DZIAŁKI NR: 320 | | |
| Inwestor: | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tarugutta 1 46-250 Wołczyn | | |
| Faza projektu: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | | |
| Branża: | SANITARNA | | |
| Treść rysunku: | WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA | | |
| Projektował: | mgr inż. Maria Szymczak UAN.8346/II/66/87 | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Przemysław Szymczak WKP/0161/PWOS/10 | | |
| | Imię, Nazwisko, nr uprawnień: | | Podpis: |
| | 01.09.2015 | 420x297 | 1:100 |
| | Data: | Format rysunku: | Skala: |
| | | | Nr rysunku: |
| Projekt chroniony prawem autorskim, wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie tylko za zgodą autora. | | | |
| Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. | | | |

S05